



Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

tel/fax 95 765 2375, e-mail: mpgk@renado.pl

NIP 594-15-69-663 REGON 320430448 PKD 36.00 Z

PYTANIE DO TREŚCI SIWZ

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęło następujące Zapytanie dotyczące treści SIWZ:

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisu w punkcie 14.1.2. SIWZ dla zadania " Budowa instalacji czynnego odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stradzewie gm. Choszczno":

"..zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia dokumentów dotyczących:

- 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
- 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia."

O jakie dokumenty chodzi? Czy ma to być dokument złożony w formie oświadczenia, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa jak konkretnie ma wyglądać oświadczenie podmiotu trzeciego. Warunkiem jest zawarcie w pisemnym zobowiązaniu podmiotu, którego zasobami będzie dysponował wykonawca wszystkich wymaganych przez Zamawiającego elementów.

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie zapisów projektu i SIWZ dla zadania "Budowa instalacji czynnego odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stradzewie gm. Choszczno":

w projekcie na stronie 11, pkt 3.7 oraz w SIWZ pkt 4.5 zapisano, że przewiduje się zainstalowanie pochodni biogazowej typu zamkniętego, natomiast na rysunku nr 3 w projekcie pokazano pochodnię typu otwartego.

Jakiego typu pochodnię należy zastosować?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami projektu i SIWZ należy zastosować pochodnię typu zamkniętego.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
(-) Ireneusz Siódmak